パワーコンディショナの遠隔リセット方法

この書類では、管理者がモニタリング上からリセットをする方法を説明します。

リセット方法

- 1. モニタリングサイトにアクセスする。
- 2. "レイアウト"をクリック。
- 3. パワーコンディショナを右クリックすると、メニューが表示される。
- 4. "オペレーションを選択してください"にマウスポインタを合わせる。
- 5. "リセット"をクリックする。





リセット後の確認

- 1. パワーコンディショナを右クリックすると、メニューが表示される。
- 2. "情報"をクリック。
- 3. "現在のオペレーション"タブを選択。
- 4. リセットが成功した場合は、ステータスに"成功"と表示される。※下図2
- 5. "認識"ボタンをクリックし、リセットを完了する。
- 6. リセットに成功しない場合(※下図3)は、上記の"リセット方法"内の"リセットができない場合"を ご確認ください。



図1:通常の状態



緧 Inverter 4				٥
システムデータ	現在のオペレーション	表示内容	エラー	
あなたの最終リフ	レッシュ: 2018/10/12 10:2	0 午後		
オペレーション: リ	リセット			
開始時間: Fri Oct 1	2 22:20:35 GMT 2018			
ステージ:				
ステータス: 成功				
認識				

図2:リセットが成功した状態

図3:リセットが失敗した状態

詳細 Inverter 1			×
システムデータ	現在のオペレーション	表示内容 エラー	
あなたの最終リフ	ノレッシュ: 2019/03/06 8:37	午前	
ノセット 出来ま	せんでした。 パワーコンラ	イショナ1は、他の作業に使われ	ています。